

SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E ISTITUTI COMPRENSIVI CHECK-LIST DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI (*)

SCALE

Illuminazione naturale	0 = finestra a ciascun piano e superficie libera > 1 m ² 1 = finestra a ciascun piano e superficie libera < 1 m ²	
Illuminazione artificiale	0 = illuminazione ad ogni pianerottolo ≥ 100 lux 1 = illuminazione a d ogni pianerottolo < 100 lux	
Pedata gradini	0 = pedata ≥ 30 cm 1 = pedata < 30 cm	
Alzata gradini	0 = altezza ≤ 17 cm 1 = altezza > 17 cm	
Rapporto alzata/pedata (ripidità della scala)	0 = meno di 17/30 (≤ 0,57) 1 = più di 17/30 (> 0,57)	
Gradini uguali (stessa alzata e pedata)	0 = si 1 = no	
Gradini a piè d'oca	0 = no 1 = si	
Presenza di bordi visibili	0 = si 1 = no	
Larghezza	0 = almeno 120 cm 1 = meno di 120 cm	
Presenza corrimano	0 = si 1 = no	
Numero corrimano	0 = doppio (su entrambi i lati) 1 = singolo (su un solo lato)	
Altezza corrimano	0 = uno per bambino e uno per adulto 1 = solo per adulto (0 = nelle scuole medie inferiori) 1 = solo per bambino	
Pavimentazione	0 = antisdrucciolo 1 = sdrucchiolevole 2 = lucidata	
Parapetti	0 = altezza ≥ 100 cm 1 = altezza < 100 cm	
Distanza tra gli elementi verticali nei parapetti	0 = distanza ≤ 10 cm 1 = distanza > 10 cm	
Elementi ornamentali dei parapetti sporgenti o taglienti	0 = no 1 = si	
Posters, disegni sulle pareti delle scale	0 = no 1 = si	

(SEGUE)

*) Più basso è il punteggio complessivo ottenuto, migliore è la situazione ambientale generale del plesso

CHECK-LIST (continuazione)

FINESTRE

Davanzale	0 = altezza \geq 100 cm 1 = altezza $<$ 100 cm	
Apertura ante	0 = verso l'interno 1 = verso l'esterno, con chiusura di sicurezza 2 = verso l'esterno, senza chiusura di sicurezza	
Vasistas	0 = si 1 = no	
Apertura verso l'interno e blocco delle ante in apertura	0 = si 1 = no	
Finestra a sali/scendi	0 = presenza di blocco automatico in discesa 1 = assenza di blocco automatico in discesa	
Presenza di mobili sotto le finestre	0 = no 1 = no	
Vetrate	0 = segnalate 1 = non segnalate	
Vetrate infrangibili	0 = si 1 = no	

PORTE

Porte che si aprono su scale	0 = no 1 = si	
Porte	0 = senza vetri 1 = con vetri infrangibili 2 = con vetri non infrangibili	
Porte con vetri non infrangibili	0 = altezza bordo inferiore vetro \geq 60 – 70 cm 1 = altezza bordo inferiore vetro $<$ 60 – 70 cm	
Porte vetrate, senza intelaiatura	0 = segnalata 1 = non segnalata	

PAVIMENTI

Superficie	0 = non sdruciolevole 1 = sdruciolevole 2 = lucidata	
Dislivelli evidenziati	0 = si 1 = no	

(SEGUE)

CHECK-LIST (continuazione)

PARCHI GIOCO

Area protetta attorno alle attrezzature	0 = si 1 = no	
Fondo area	0 = 20 cm di sabbia o ghiaino 1 = terra battuta o erba 2 = cemento o asfalto	
Giochi fissati a terra	0 = si 1 = si, ma instabili 2 = no	
Manutenzione dei giochi	0 = almeno ogni anno, prima dell'inizio della scuola 1 = durante l'anno 2 = al bisogno 3 = mai	
Ubicazione area	0 = lontano dalle vie trafficate 1 = in prossimità di vie trafficate	

GIOSTRE ROTANTI

Stabilmente fissate al terreno	0 = si 1 = no	
Piedestallo interrato o comunque protetto	0 = si 1 = no	
Cinture o sbarre per trattenere il bambino	0 = si 1 = no	
Materiale di costruzione	0 = legno, plastica o gomma 1 = ferro	
Poggiapiedi presenti	0 = si 1 = no	
Fondo area	0 = 20 cm di sabbia o ghiaino 1 = terra battuta o erba 2 = cemento o asfalto	

SCIVOLI

Ancorati al terreno	0 = si 1 = no	
Percorso con protezione	0 = altezza protezione \geq 40 cm 1 = altezza protezione $<$ 40 cm	
Piano di scivolo perfettamente levigato	0 = si 1 = no	
Altezza	0 = meno di 180 cm 1 = 180 cm 2 = più di 180 cm	
Materiale di costruzione	0 = ferro 1 = legno 2 = materiale plastificato	

(SEGUE)

CHECK-LIST (continuazione)

ALTALENE SOSPESE

Fissate a terra	0 = si 1 = no	
Sedile sostenuto da sbarre rigide	0 = si 1 = no	
Provviste di cintura o sbarra anticaduta	0 = si 1 = no	
Sbarre verticali delle strutture portanti dell'altalena distanti dalle sbarre/catene che sostengono il sedile	0 = meno di 50 cm 1 = tra 50 cm e 100 cm 2 = più di 100 cm	
Materiale del sedile	0 = legno, plastica o copertone 1 = ferro	
Alle altalene è destinata un'area protetta	0 = si 1 = no	
Controllo dei ganci di sospensione	0 = una volta all'anno 1 = al bisogno 2 = mai	
Fondo area	0 = 20 cm di sabbia o ghiaino 1 = terra battuta o erba 2 = cemento o asfalto	

ALTALENE BASCULANTI

Fissate al suolo	0 = si 1 = no	
Fondo area	0 = 20 cm di sabbia o ghiaino 1 = terra battuta o erba 2 = cemento o asfalto	
Materiale	0 = ferro 1 = legno 2 = materiale plastico	

DONDOLI

Fissati al suolo	0 = si 1 = no	
Distanza tra poggiatesta e terreno	0 = meno di 10 cm 1 = pari a 10 cm 2 = più di 10 cm	